

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W CHEŁMIE

SKRÓCONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Tytuł opracowania: **Przebudowa ul. Wygon polegająca na budowie chodnika
w ciągu ulicy (droga powiatowa nr 1927L dz. nr 47, 43 w obr. 5;
135, 167 w obr. 6) w Chełmie**

PREZYDENT MIASTA CHEŁM
ZAŁĄCZNIK DO ZAŁOŻENIA
z dnia 03.01.2017 r.
znak: GPA.0743.2.2017

Branża: DROGOWA

Adres: 22 – 100 CHEŁM, ul. Wygon

z up. Prezydenta Miasta Chełm
mgr Jerzy Dobrowolski
p.o. Dyrektora Wydziału Gospodarki Przestrzennej
Architektury i Budownictwa

Nazwa i adres Inwestora : **Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie,
Ul. Chełmońskiego 1
22 – 100 Chełm**

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Agnieszka Węgrzyn
Upr. nr LUB/0026/WBD/15

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH w CHEŁMIE
22-100 Chełm, ul. Chełmońskiego 1
Tel (82) 563-32-28 Tel/fax (82) 563-30-39
NIP 563-18-76-135

- 6 -

Grudzień 2016r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. Strona tytułowa
2. Spis zawartości opracowania
3. Część opisowa
4. Część rysunkowa

Rys. Nr 1: Plan sytuacyjny, skala 1: 500

Część opisowa

Obiekt: **Przebudowa ul. Wygon polegająca na budowie chodnika
w ciągu ulicy (droga powiatowa nr 1927L dz. nr 47, 53 w obr. 5;
135, 167 w obr. 6) w Chełmie**

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie, 22-100 Chełm,
ul. Chełmońskiego 1

Podstawa opracowania:

- obowiązujące Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r., poz. 124 t.j.)
- mapa zasadnicza w skali 1 : 500

Zakres opracowania:

Teren objęty opracowaniem stanowi droga powiatowa nr 1927L ul. Wygon (dz. nr gr. 47, 53 w obr. 5; 135, 167 w obr. 6) będącą w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich w Chełmie.

Zakres robót przedstawiono na załącznikach graficznych w skali 1:500.

Stan istniejący:

Na odcinku objętym niniejszym opracowaniem ulica posiada nawierzchnię bitumiczną szer. 6m, przekrój uliczny obramowany krawężnikiem betonowym 15x30 cm, częściowo jednostronny chodnik przy krawędzi jezdni o szerokości zmiennej od 1,5-2,0 obramowany obrzeżem betonowym o wym. 6x20 cm, posiada nawierzchnię z płyt chodnikowych 35x35.

Dane o wpisie do rejestru zabytków oraz ochronie środowiska:

Obiekt nie figuruje w rejestrze zabytków, nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Przyjęte rozwiązania projektowe nie naruszają istniejącego stanu środowiska.

Stan projektowany:

Planuje się budowę ciągu pieszego po prawej (zachodniej) stronie ulicy wraz ze zjazdami, które posiadają nawierzchnie nieumocnioną na szerokości projektowanego chodnika. Spadki poprzeczne na nowym chodniku projektuje się jako 2% w kierunku istniejącej jezdni bitumicznej. W ramach zadania planuje się także wykonanie nawierzchni na zjazdach gruntowych zjazdów wzdłuż ulicy, zapewniających bezpośrednią dostępność z drogi publicznej. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Rejowiecką na dł. ok. 400mb planuje się także wymianę krawężnika wzdłuż jezdni.

Planuje się wykonanie nawierzchni chodnika o konstrukcji:

- warstwa ścieralna – kostka brukowa bezfazowa gr. 6cm na podsypce cem. – piask. 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego 0/31,5 gr. 15cm

Obramowanie chodnika należy wykonać z obrzeża 6x30 na ławie z oporem z betonu C8/10.

Planuje się wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych o konstrukcji:

- warstwa ścieralna – kostka brukowa bezfazowa gr. 6cm na podsypce cem. – piask. 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego 0/31,5 gr. 15cm
- warstwa piasku stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa gr. 15cm

Obramowanie zjazdów indywidualnych należy wykonać z obrzeża 8x30 na ławie z oporem z betonu C12/15.

Odwodnienie planuje się jako powierzchniowe z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Wygon.

Urządzenia uzbrojenia terenu.

W obrębie projektowanego zjazdu w kolizji z obiektem występują następujące elementy uzbrojenia podziemnego:

- sieć elektroenergetyczna,
- sieć kanalizacji sanitarnej,
- sieć wodociągowa,
- sieć teletechniczna.

Urządzenia kolidujące z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć zgodnie z warunkami podanymi przez ich właścicieli.

Założenia przyjęte do projektowania inwestycji.

Przyjęto następujące parametry:

1. Klasa drogi „L” – Wygon (w sieci dróg powiatowych)
2. Obciążenie (nośność nawierzchni) 100kN/oś,
3. Kategoria ruchu dla projektowanych zjazdów - KR 1
4. Grupa nośności podłoża G3,
5. Prędkość projektowa $V_p=40\text{km/h}$,
6. Głębokość przemarzania gruntu $h_z=1.00\text{m}$,
7. Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji.

Zakres robót budowlanych

Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem następujące rodzaje robót:


- na projektowanym chodniku i zjazdach, ułożenie nowoprojektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni odpowiadającej wymaganej nośności jak dla KR1 o łącznej grubości konstrukcyjnej 24, 39 cm na gruntach zaliczanych do kategorii podłoża G3,

- prace pomiarowe związane z wytyczeniem i niwelacją chodnika i zjazdów,
- wykopy - wykonanie do pełnej głębokości pod warstwy konstrukcyjne.

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu (powinno osiągnąć wskaźnik $W_z=1,0$), należy utrzymać w dobrym stanie, bez błota oraz zanieczyszczeń. Jeżeli ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, należy osuszyć przed przystąpieniem do wykonania podbudowy.

Po zakończeniu robót, teren należy uporządkować i wykonać humusowanie ziieleńców z obsianiem trawą.

Opracowała:

INSPEKTOR NADZORU

mgr inż. Agnieszka Węgrzyn
mgr inż. Agnieszka Węgrzyn

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
tel. 81 445 21 00, faks 81 445 21 33

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
w Chełmie
Wpłynęło dnia 17.01.2017
L.dz. 134 Zał. 1
dział 1

Gazownia w Chełmie

ul. Piwna 5 22-100 Chełm
tel. 82 562 74 20, faks 82 562 74 30
rdg.chelm@psgaz.pl

Zarząd Dróg Miejskich

ul. Chełmońskiego 1
22-100 Chełm

Wasz znak:

Chełm, 16.01.2017

Nasz znak: PSGIV/RDG604/68/1/2/2017

dot.: uzgodnienie modernizacji chodnika w Chełmie ul. Kamieńskiego dz.162/2, 101 obr. 17

W odpowiedzi na pismo znak: ZDM-TI-225-5-17/22/2017 z dnia 03.01.2017 r.

PSG Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie Gazownia w Chełmie uzgadnia modernizację chodnika przy ulicy Kamieńskiego w Chełmie działki nr ewid. 162/2, 101 obręb 17 (zgodnie z załączoną mapą) z następującymi uwagami:

1. W obrębie obejmującym projektowaną przebudowę znajduje się gazociąg średniego ciśnienia z rur PE o średnicy dn 75.
2. W miejscach lokalizacji istniejącej sieci gazowej pod projektowanym ciągiem pieszym wyrażamy zgodę na pozostawienie ich na dotychczasowej lokalizacji bez konieczności przebudowy oraz dodatkowego zabezpieczenia. Odcinek ciągu pieszego biegnący nad gazociągiem winien być wykonany z elementów rozbielanych (np. kostki brukowej) na podbudowie piaskowo cementowej bez wylewania betonowej stopy fundamentowej.
3. Należy zachować istniejące przykrycie gazociągu z zachowaniem dotychczasowych rzędnych terenu. Skrzynki uliczne (od sączków wężowych i armatury) dostosować do projektowanej niwelety terenu. W miejscach, gdzie istniejący teren będzie obniżany lub podwyższany, należy dokonać ewentualnej przebudowy sieci gazowej polegającej na jej zagłębieniu tak, aby zachować przykrycie na poziomie ok. 1,0 m.
4. Zastrzegamy sobie prawo do rozebrania nawierzchni nad gazociągami w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, włączeniowych i awaryjnych lub stwierdzenia jakiegokolwiek nieszczelności.
5. Podczas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu istniejącego gazociągu i przyłączy zachować szczególną ostrożność, a w bezpośredniej bliskości prace prowadzić ręcznie, pod nadzorem pracownika Gazowni w Chełmie (po wcześniejszym powiadomieniu o

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH w CHEŁMIE
22-100 Chełm, ul. Chełmońskiego 1
Tel (82) 563-32-28, Tel/fax (82) 563-33-39

Za zgodność
z oryginałem

OBIEKT: miasto Chełm

SKALA: 1:500

SEKCJA: 01.17

Poświadczam, że materiały i kartograficzne

PREZYDENT MIASTA CHEŁM

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Chełmie

Nazwa materiału zasobu

MAPA IASADAWCA - BEZ NIŻY

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu

221/26/131.331

Data wykonania kopii

12 PAZ 2015

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

Małgorzata Kowalska
Podinspektor Wydziału Geodezji i Kartografii
345/1 Miejski Komunalny

Projekt techniczny modernizacji chodnika
Chełm ul. Kamińskiego dz. 162/2, 101
uzgodniono w Gazowni w Chełmie.


BSG/V/604/68/1/2/2017

Uzgodniono 1/2017
16.01.2017v.

Wziewnik Gazowni w Chełmie

Geowebli Krystof

LEGENDA



granica działki
granica pasa drogowego
proj. obrzeże gr. 6 cm
chodnik do przebudowy

DRÓG MIEJSKICH W CHEŁMIE

Chełm ul. Chłomońskiego 16

tel. 533-32-28, Tel/Fax (82) 533-33-11

NIP 553-18-70-135

- B -

NAZWA ZADANIA		Modernizacja chodnika przy ul. Henryka Kamińskiego 2-4 (dz. nr 162/2, 101 w obr. 17)	
Rysunek	Plan sytuacyjny	Skala 1:500	
Inwestor	Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie	Data: 01.12.2016	Nr rys. 1
Opracowała	mgr inż. Agnieszka Węgrzyn	01.12.2016	

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Rejon Dystrybucji Gazu Chełm
ul. Piwna 5, 22-100 Chełm
tel. 082 562-74-20
faks 082 562-74-30
rdg.chelm@lublin.ksg.pl

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Chełmońskiego 1
22-100 Chełm

Wasz znak:
Nasz znak: PSGIV/RDG604/68/61/2/2016

Chełm, 09.12.2016r.

dot.: uzgodnienie przebudowy chodnika w Chełmie ul. Wygon dz.47, 43, 135, 167

W odpowiedzi na pismo znak: ZDM-TI-225-14-17/4857/2016 z dnia 08.12.2016 r.
PSG Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, Rejon Dystrybucji Gazu w Chełmie uzgadnia modernizację
chodnika przy ulicy Wygon w Chełmie działki nr ewid. 47, 43 obręb 5 oraz 135, 167 obręb 6
(zgodnie z załączoną mapą) z następującymi uwagami:

1. W obrębie obejmującym projektowaną przebudowę znajduje się gazociąg średniego ciśnienia z rur PE o średnicy dn 75 oraz przyłącza indywidualne PE dn 25.
2. W miejscach lokalizacji istniejącej sieci gazowej pod projektowanym ciągiem pieszym wyrażamy zgodę na pozostawienie ich na dotychczasowej lokalizacji bez konieczności przebudowy oraz dodatkowego zabezpieczenia. Odcinek ciągu pieszego biegnący nad gazociągiem winien być wykonany z elementów rozbielanych (np. kostki brukowej) na podbudowie piaskowo cementowej bez wylewania betonowej stopy fundamentowej.
3. Należy zachować istniejące przykrycie gazociągu z zachowaniem dotychczasowych rzędnych terenu. Skrzynki uliczne (od sączków wężowych i armatury) dostosować do projektowanej niwelety terenu. W miejscach, gdzie istniejący teren będzie obniżany lub podwyższany, należy dokonać ewentualnej przebudowy sieci gazowej polegającej na jej zagłębieniu tak, aby zachować przykrycie na poziomie ok. 1,0 m.
4. Zastrzegamy sobie prawo do rozebrania nawierzchni nad gazociągami w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, włączeniowych i awaryjnych lub stwierdzenia jakiegokolwiek nieszczelności.
5. Podczas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu istniejącego gazociągu i przyłączy zachować szczególną ostrożność, a w bezpośredniej bliskości prace prowadzić ręcznie,

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH w CHEŁMIE
22-100 Chełm, ul. Chełmońskiego 1
Tel (02) 563-32-28. Tel/fax (02) 563-38-39
NIP 563-18-76-135

**Za zgodność
z oryginałem**



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
w Chełmie
Wpłynęło dnia.....
L.dz. IV Zał.....
Data: 14.12.2016

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie

L.dz. TI/10209 /16

Chełm, dnia 12 grudnia 2016 r.

**Zarząd Dróg Miejskich
ul. Chełmońskiego 1
22-100 Chełm**

dotyczy: uzgodnienia zakresu robót przy budowie chodnika w ul. Wygon w Chełmie (odcinek od ul. Rejowieckiej do ul. Ceramicznej)

W odpowiedzi na pismo ZDM-TI-225-14-17/4855/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie uzgodnienia projektu na budowę chodnika wzdłuż ulicy Wygon na odcinku od ul. Rejowieckiej do ul. Ceramicznej – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie informuje, że uzgadnia w/w dokumentację w zakresie kolizji z istniejącym uzbrojeniem wodociagowym i kanalizacyjnym z następującymi uwagami:

- przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zgłosić do przeglądu skrzynki zasuw przyłączy domowych, hydrantów oraz komór wodociagowych.
- wszystkie skrzynki zasuw oraz włazy komór wodociagowych i studni kanalizacyjnych należy wynieść do poziomu projektowanej nawierzchni i zgłosić do MPGK Sp. z o.o. w Chełmie do odbioru.
- w przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywanych prac nieprzewidzianych kolizji lub innego usytuowania uzbrojenia wodociagowego i kanalizacyjnego niż w uzgodnieniu ZUDP, należy przerwać prace i uzgodnić w MPGK Sp. z o.o. w Chełmie sposób rozwiązania kolizji.
- kosztem ewentualnej naprawy uszkodzonych w trakcie wykonywania prac elementów sieci i przyłączy domowych zostanie obciążony wykonawca robót.

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Roguski

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH w CHEŁMIE
22-100 Chełm, ul. Chełmońskiego 1
tel. (82) 563-32-28, tel/fax (82) 563-30-39
NIP 563-18-76-135

- 6 -

**Za zgodność
z oryginałem**

30.12.2016
Data.....
mgr inż. Agnieszka Węgrzyn
Inspektor Nadzoru
Upm nr LU310026/WBO/15

Zintegrowany System Zarządzania
PN-ISO 9001, PN-ISO 14001,
PN-N-18001, PN-ISO/IEC 27001

LABORATORIUM
CERTYFIKAT AKREDYTACJI PCA
Nr AB 1272

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie, ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm
tel. sekr.: 82 560 50 60, tel. centr.: 82 563 14 61 do 63, 609 996 643, 609 996 645, fax: 82 563 04 50
strona: www.mpgk.chelm.pl, e-mail: mpgk@mpgk.chelm.pl
Sąd Rejonowy: Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy
NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 KRS 0000062896 Kapitał zakładowy 36.645.000,00 zł

Chełm, dn. 21.12.2016 r.
Znak: 9349 /8232/2016

**Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie
ul. Chełmońskiego 1
22 - 100 Chełm**

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.12.2016r. uzgadniamy pozytywnie zakres robót drogowych związanych z przebudową ulicy Wygon polegającej na budowie chodnika w ciągu ulicy (droga powiatowa nr 1927L, działka gruntu nr 43, 47 w obr. 5; 135, 167 w obr. 6) w Chełmie. Poniżej podajemy swoje uwagi i zalecenia techniczno – organizacyjne niezbędne do uzyskania dokumentacji prawnej oraz do realizacji prac budowlanych.

- Przewidzieć do dalszej eksploatacji wszystkie istniejące czynne sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia przebiegające w zakresie opracowania.
- Budowa nowych nawierzchni w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych może odbywać się zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w PN-E-05125 w zakresie linii kablowych oraz w PN-E-05100-1 w zakresie linii napowietrznych.
- W szczególności budowa chodnika wraz ze zjazdami nie może spowodować wypłycania kabli.
- Prosimy o powiadomienie nas o rozpoczęciu robót budowlanych oraz informowanie o przypadkach odsłonięcia folii kablowych (lub kabli) w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Pozwoli to na podjęcie działań zmierzających do właściwego ich zabezpieczenia i zapewnienia dalszej bezawaryjnej pracy.
- Prace budowlane, w tym wymagające użycia sprzętu zmechanizowanego w pobliżu i w sąsiedztwie czynnych urządzeń elektroenergetycznych należy prowadzić z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa oraz wymogów instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Przed rozpoczęciem robót budowlanych prowadzonych przy urządzeniach elektroenergetycznych będących pod napięciem oraz w ich pobliżu, uzgodnić w tutejszym Rejonie warunki bezpiecznego wykonania prac i zapewnić nadzór osoby posiadającej właściwe świadectwo kwalifikacyjne. Ponadto, wykonawca robót przedłoży z 10 dniowym wyprzedzeniem harmonogram prac dostosowany do planowanych terminów wyłączeń czynnych urządzeń. Opłaty za wyłączenie napięcia na urządzeniach prowadzącego eksploatację i przygotowanie miejsca pracy zgodnie z taryfą PGE Dystrybucja S.A.

Właściwy adres do korespondencji zwrotnej:

**Rejon Energetyczny Chełm
ul. Trubakowska 61
22 – 100 Chełm**

Z poważaniem:

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zamość
Rejon Energetyczny Chełm
Za zgodnością
z Dokumentacją

INSPEKTOR NADZORU

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH w CHEŁMIE
ul. Chełmońskiego 1
22-100 Chełm, ul. Chełmońskiego 1
tel./fax (82) 563-30-39
NIP 563-18-76-135

- 6 -

data 12.12.2016 podpis [podpis] mgr inż. [imię] Węgrzyn

Dział: REC/RI

Osoba odpowiedzialna w sprawie: Arkadiusz Dobiel

Nr telefonu: 22 552 71 00 / 0026/WBD/15

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 729 424 160 zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
w Chełmie
5/11/16 Wpłynęło dnia 12 2016
L.dz.....Zal.....
dział.....T.....A.....

Orange Polska
Domena Hurt
Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze
ul. Chodźki 10, 20-093 Lublin
tel.: 81 740 46 46 fax.: 81 718 14 69

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Chełmońskiego 1
22-100 Chełm

Lublin, 21 grudnia 2016r

Numer pisma: TODDKLU/DK.215-84931/16

Temat: uzgodnienie projektu przebudowy ul. Wygon w Chełmie - budowa chodnika w ciągu ulicy - strona prawa (droga powiatowa nr 1927L)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że uzgadniamy projekt przebudowy ul. Wygon w Chełmie - budowa chodnika w ciągu ulicy - strona prawa (droga powiatowa nr 1927L).

Na obszarze wskazanym na załączonym planie posiadamy czynną infrastrukturę teletechniczną w postaci:

- kabli ziemnych;
- telefoniczne słupki kablowe;

W związku z tym należy na koszt naruszającego stan istniejący, wykonać zabezpieczenie urządzeń teletechnicznych wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekondozor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony www.orange.pl/wniosekondozor lub kierować na adres:

Orange Polska S.A.
Obsługa Techniczna Klienta w Krakowie
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 3-Lublin
ul. Chodźki 10, 20-093 Lublin

Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Na obszarze projektowanej nawierzchni odcinki linii kablowej zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od domierzzonego przekopem kontrolnym uzbrojenia podziemnego Orange Polska.

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH w CHEŁMIE
22-100 Chełm, ul. Chełmońskiego 1
Tel (02) 563-32-26, Tel/fax (02) 563-38-39
NIP 563-18-76-135

- 6 -

Za zgodność
z oryginałem

30 12 2016 INSPEKTOR NADZORU
Data..... podpis..... Węgrzyn