

DAIF-IR.7013.15.2025

(znak sprawy)

Wyjaśnienie do Zapytania ofertowego

I. Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego:	Miasto Chełm
Adres:	ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
NIP :	563-001-64-42
Tel/fax :	82 565-20-70/82 565-22-54
e-mail :	info@umchelm.pl
strona internetowa Zamawiającego:	http://www.chelm.pl

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup trybuny sportowej wraz z montażem przy boisku Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie” w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Treść zapytania z dn. 30.06.2025 r.

1. Jak wygląda naturalne ukształtowanie terenu? Czy jest płaski? Czy należy najpierw teren wyrównać? Prosimy o udostępnienie zdjęć miejsca, gdzie ma być posadowiona trybuna.
2. Jakie sieci podziemne znajdują się w miejscu przeznaczenia trybuny? Na jakiej głębokości?

Odpowiedzi do zapytania z dnia 30.06.2025 r.

1. Teren pod trybunę jest z delikatnym spadkiem w kierunku do chodnika, ok. 20 cm na odcinku 3,0 m od chodnika. Zgodnie z załączonym zdjęciem. Do zakresu prac dla planowanej inwestycji nie jest równanie terenu, lecz jedynie prace ziemne w rejonie przewidywanych posadowień trybuny, zgodnie z Zał. 1. do PPU- OPZ pkt. III, ppkt.3: „- posadowienie wykonać zgodnie z wytycznymi producenta trybun i dostosować do warunków gruntowo-wodnych;
- min. parametry konstrukcyjne posadowień: bloczki betonowe 38x25x12 C16/20 lub płyt chodnikowych 50x50 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- postumenty pod posadowienie należy obsypać humusem oraz zasiać trawniki lub umieścić w ziemi na taką głębokość, aby nie wystawały znad terenu”;

Zdj.1 Planowany teren pod trybunę sportowej.



2. Na terenie planowanej inwestycji znajdują się następujące instalacje:

- instalacja wodociągowa, głębokość ok. 1,10 m
- instalacja kanalizacji sanitarnej, głębokość ok. 2,0 m
- instalacja kanalizacji deszczowej, głębokość ok. 2,0 m - instalacja drenażu, głębokość ok. 0,70-0,80 m

Wykonawca może sprawdzić w Systemie Informacji Przestrzennej głębokości oraz dokładną lokalizacji instalacji.

Dyrektor Departamentu
/-/ Bogdan Drygasiewicz