

DZK.271.8.2026

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dotyczącego zamówienia publicznego poniżej wartości 170 tys. PLN

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miasto Chełm
22-100 Chełm, ul. Lubelska 65
NIP : 563-21-67-582
Tel/fax : (82) 565 20 70
e-mail : um.czk@umchelm.pl
<https://samorząd.gov.pl/web/miasto-chelm>

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zakup przewoźnego agregatu prądotwórczego 250 kW z przyczepą do przewozu agregatu.

Treść zapytania z dnia 03.08.2026 r.:

W związku z prowadzonym postępowaniem pn. „Przewoźny agregat prądotwórczy 250 kW z przyczepą do przewozu agregatu”, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie agregatu prądotwórczego posadowionego na przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3 500 kg? Wymóg ten wynika z faktu, iż masa samego agregatu prądotwórczego wynosi ok. 3 700 kg, do czego należy doliczyć masę paliwa znajdującego się w zbiorniku o pojemności 600 l oraz masę pozostałego wyposażenia i przyczepy.
2. Czy Zamawiający dopuści agregat prądotwórczy wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności minimum 500 l, jeśli będzie możliwość dotankowania urządzenia w trakcie jego pracy?
3. Czy Zamawiający dopuści agregat prądotwórczy o maksymalnym zużyciu paliwa wynoszącym:
 - o przy 100% obciążenia – nie więcej niż 70,5 l/h,
 - o przy 75% obciążenia – nie więcej niż 52,3 l/h,
 - o przy 50% obciążenia – nie więcej niż 35,4 l/h?
4. Czy Zamawiający dopuści agregat prądotwórczy wyposażony w silnik o mocy minimum 305 kW, pod warunkiem że urządzenie zapewni wymaganą moc znamionową agregatu wynoszącą minimum 250 kW (300 kVA)?
5. Zwracamy uwagę, że przy wymaganej mocy agregatu prądotwórczego osiągnięcie sprawności prądnicy na poziomie 98% jest praktycznie niemożliwe dla standardowo dostępnych rozwiązań rynkowych. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie

prądnicy o sprawności minimum 93%. W przypadku braku zgody na zmianę tego parametru prosimy o wskazanie przykładowego producenta i modelu (produktu referencyjnego), który spełnia wszystkie wymagania określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, w tym sprawność prądnicy na poziomie 98%

Odpowiedź i wyjaśnienie:

Ad 1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie agregatu prądotwórczego posadowionego na przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3 500 kg.

Ad 2. Zamawiający dopuszcza agregat prądotwórczy wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności minimum 500 l.

Ad 3. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę.

4. Zamawiający dopuszcza agregat prądotwórczy wyposażony w silnik o mocy minimum 305 kW, pod warunkiem, że urządzenie zapewni wymaganą moc znamieniową agregatu wynoszącą minimum 250 kW

5. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymaganej sprawności prądnicy z 98% na 93% i podtrzymuje wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Dyrektor Departamentu

Hubert Trusiuk