

Chełm, dnia 03 lipca 2026 r.

DZK.271.8.2026

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dotyczącego zamówienia publicznego poniżej wartości 170 tys. PLN

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miasto Chełm
22-100 Chełm, ul. Lubelska 65
NIP : 563-21-67-582
Tel/fax : (82) 565 20 70
e-mail : um.czk@umchelm.pl
<https://samorząd.gov.pl/web/miasto-chelm>

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zakup przewoźnego agregatu prądotwórczego 250 kW z przyczepą do przewozu agregatu.

Treść zapytania z dnia 01.08.2026 r.:

1. Proszę o informację dotyczącą przyczepki. W opisie przedmiotu zamówienia jest mowa, że przyczepka ma spełniać parametry DMC 3500. Nie jest możliwe spełnienia tego parametru, ponieważ agregaty o mocy 250kW mają wagę ok 3400 kg plus zbiornik 600 litrów to w pełni zatankowany agregat będzie ważył ok 4000 kg co znacznie przekracza możliwości zastosowania przyczepki DMC3500. W tym przypadku musimy już zastosować przyczepkę ciężarową do wartości max DMC 7000 z uchwytem oczkowym przystosowanym do transportu traktorem lub samochodem ciężarowym. Proszę o informację czy można zastosować przyczepkę DMC 7000

Odpowiedź i wyjaśnienie:

Ad 1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie agregatu prądotwórczego posadowionego na przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3 500 kg.

Dyrektor Departamentu

Hubert Trusiuk