

Chełm, dnia 03 lipca 2026 r.

DZK.271.8.2026

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dotyczącego zamówienia publicznego poniżej wartości 170 tys. PLN

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miasto Chełm
22-100 Chełm, ul. Lubelska 65
NIP : 563-21-67-582
Tel/fax : (82) 565 20 70
e-mail : um.czk@umchelm.pl
<https://samorzad.gov.pl/web/miasto-chelm>

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zakup przewoźnego agregatu prądotwórczego 250 kW z przyczepą do przewozu agregatu.

Treść zapytania z dnia 01.08.2026 r.:

Poniżej przesyłam pytania do postępowania DZK.271.8.2026 o nazwie "Zakup przewoźnego agregatu prądotwórczego 250 kW z przyczepą do przewozu agregatu".

1. Czy Zamawiający dopuści agregat z silnikiem o mocy 308 kW? Różnica pomiędzy wskazanym przez Państwa 315 kW jest niewielka.

2. Czy Zamawiający dopuści zmianę wymaganego poziomu sprawności prądnicy z 98% na 93%?

Wymagana wartość 98% jest bardzo restrykcyjna i nie odpowiada parametrom powszechnie stosowanych alternatorów dla agregatów o wymaganej przez Państwa mocy.

3. Czy Zamawiający dopuści zmianę wymaganego zużycia paliwa na następujące wartości:

- przy 100% obciążenia – 82 l/h,
- przy 75% obciążenia – 61 l/h,
- przy 50% obciążenia – 41 l/h?

Wskazane w OPZ wartości są bardzo restrykcyjne i mogą nie odpowiadać rzeczywistym parametrom dostępnych na rynku agregatów prądotwórczych o wymaganej mocy. Prosimy o ich weryfikację i ewentualne zwiększenie, co pozwoli na zaoferowanie urządzeń spełniających pozostałe wymagania techniczne.

4. Prosimy o wprowadzenie wymogu, aby oferowany agregat prądotwórczy był wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej.
Pytanie wynika z potrzeby zapewnienia wysokiej jakości wykonania, powtarzalności produkcji oraz realnej kontroli procesów wytwórczych, a także dostępności serwisu i części zamiennych w całym okresie eksploatacji urządzenia.

Odpowiedź i wyjaśnienie:

Ad 1. Zamawiający dopuszcza agregat prądotwórczy wyposażony w silnik o mocy 308 kW, pod warunkiem, że urządzenie zapewni wymaganą moc znamionową agregatu wynoszącą minimum 250 kW.

Ad 2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymaganej sprawności prądnicy z 98% na 93% i podtrzymuje wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Ad 3. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę.

Ad 4. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Treść Opisu Przedmiotu Zamówienia pozostaje bez zmian.

Dyrektor Departamentu

Hubert Trusiuk