

Chełm, dnia 03 lipca 2026 r.

DZK.271.8.2026

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dotyczącego zamówienia publicznego poniżej wartości 170 tys. PLN

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miasto Chełm
22-100 Chełm, ul. Lubelska 65
NIP : 563-21-67-582
Tel/fax : (82) 565 20 70
e-mail : um.czk@umchelm.pl
<https://samorzad.gov.pl/web/miasto-chelm>

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zakup przewoźnego agregatu prądotwórczego 250 kW z przyczepą do przewozu agregatu.

Treść zapytania z dnia 03.08.2026 r.:

w związku z prowadzonym postępowaniem nr DZK.271.8.2026 prosimy o wskazanie producenta i modelu agregatu, który został przyjęty jako urządzenie referencyjne przy opracowaniu wymagań technicznych OPZ.

Wskazane parametry budzą wątpliwości co do ich wzajemnej spójności, w szczególności:

- moc znamionowa min. 250 kW (300 kVA),
- moc maksymalna min. 280 kW,
- moc silnika min. 315 kW,
- pojemność silnika min. 9,5 l,
- zużycie paliwa maks. 34 / 47 / 62 l/h przy 50 / 75 / 100% obciążenia,
- sprawność prądnicy min. 98%,
- zbiornik paliwa min. 600 l,
- zabudowa agregatu na przyczepie drogowej o DMC nieprzekraczającej 3500 kg.

Przy $\cos \varphi = 0,8$ moc 300 kVA odpowiada 240 kW, a nie 250 kW, co dodatkowo budzi wątpliwości co do prawidłowości wskazanych wartości.

Z uwagi na powyższe prosimy o wskazanie konkretnego modelu agregatu oraz udostępnienie oficjalnej karty katalogowej lub dokumentacji producenta potwierdzającej jednoczesne spełnienie wszystkich wymagań określonych w OPZ, w tym możliwości zabudowy na przyczepie o DMC do 3500 kg.

W przypadku omyłki prosimy o odpowiednią korektę parametrów dokumentacji postępowania.

Odpowiedź i wyjaśnienie:

Zamawiający nie wskazuje producenta ani modelu agregatu prądotwórczego stanowiącego urządzenie referencyjne. Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony w oparciu o minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne.

Zamawiający dopuszcza parametr moc znamionowa minimum 250 kW (312,5 kVA).

Zamawiający dopuszcza agregat prądotwórczy wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności minimum 500 l.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie agregatu prądotwórczego posadowionego na przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3 500 kg.

Zamawiający nie dysponuje kartą katalogową ani dokumentacją producenta konkretnego modelu agregatu, ponieważ OPZ nie zostało opracowane w oparciu o jedno urządzenie referencyjne.

Dyrektor Departamentu

Hubert Trusiuk