

DZK.271.8.2026

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dotyczącego zamówienia publicznego poniżej wartości 170 tys. PLN

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miasto Chełm
22-100 Chełm, ul. Lubelska 65
NIP : 563-21-67-582
Tel/fax : (82) 565 20 70
e-mail : um.czk@umchelm.pl
<https://samorząd.gov.pl/web/miasto-chelm>

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zakup przewoźnego agregatu prądotwórczego 250 kW z przyczepą do przewozu agregatu.

Treść zapytania z dnia 31.07.2026 r.:

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie agregatu prądotwórczego o mocy 250 kW w wykonaniu stacjonarnym, posadowionego na przyczepie transportowej przeznaczonej wyłącznie do jego przewozu do miejsca docelowego, instalacji i wyładunku? Proponowane rozwiązanie nie będzie stanowiło "przewoźnego agregatu" ale zapewnia pełną funkcjonalność w zakresie transportu do miejsca usadowienia oraz późniejszej eksploatacji urządzenia, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych parametrów technicznych. Dodatkowo pozwala uniknąć znaczącego wzrostu kosztów wynikającego z konieczności zastosowania agregatu w pełni mobilnego (przewoźnego), spełniającego wymagania normy emisji spalin Stage V.
2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie agregatu prądotwórczego o mocy maksymalnej (krótkotrwałej) wynoszącej 270 kW, przy zachowaniu wymaganej mocy znamionowej 250 kW?
3. Czy Zamawiający dopuści agregat wyposażony w układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) zapewniający stabilizację napięcia na poziomie $\pm 1\%$?
4. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączenia katalogu części zamiennych i eksploatacyjnych, jeżeli producent agregatu potwierdzi pisemnie zapewnienie dostępności części zamiennych oraz wsparcia serwisowego przez okres co najmniej 10 lat od daty dostawy?
5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przyczepy transportowej przeznaczonej do przewozu agregatu prądotwórczego o mocy 250 kW z okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące, przy jednoczesnym zachowaniu 36-miesięcznego okresu gwarancji na sam agregat prądotwórczy?
6. Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia przedmiotu zamówienia w postaci agregatu prądotwórczego oraz przyczepy transportowej jako dwóch odrębnych

środków trwałych, udokumentowanych dwoma oddzielnymi fakturami, tj. osobno dla agregatu prądotwórczego oraz osobno dla przyczepy transportowej?

Odpowiedź i wyjaśnienie:

Ad 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie agregatu prądotwórczego o mocy 250 kW w wykonaniu stacjonarnym, posadowionego na przyczepie transportowej przeznaczonej wyłącznie do jego przewozu.

Ad 2. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie agregatu prądotwórczego o mocy maksymalnej (krótkotrwalej) wynoszącej 270 kW, przy zachowaniu wymaganej mocy znamionowej 250 kW..

Ad 3. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie agregatu wyposażonego w układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) zapewniający stabilizację napięcia na poziomie $\pm 1\%$.

Ad 4. Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu załączenia katalogu części zamiennych i eksploatacyjnych lub dokumentu równoważnego.

Ad 5. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie agregatu prądotwórczego o mocy 250 kW z 24-miesięcznym okresem gwarancji na przyczepę transportową, przy jednoczesnym zachowaniu 36-miesięcznego okresu gwarancji na agregat prądotwórczy.

Ad 6. Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie przedmiotu zamówienia w postaci agregatu prądotwórczego oraz przyczepy transportowej jako dwóch odrębnych środków trwałych, udokumentowanych dwoma oddzielnymi fakturami.

Dyrektor Departamentu

Hubert Trusiuk