

Chełm, dnia 03 lipca 2026 r.

DZK.271.8.2026

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dotyczącego zamówienia publicznego poniżej wartości 170 tys. PLN

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miasto Chełm
22-100 Chełm, ul. Lubelska 65
NIP : 563-21-67-582
Tel/fax : (82) 565 20 70
e-mail : um.czk@umchelm.pl
<https://samorząd.gov.pl/web/miasto-chelm>

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zakup przewoźnego agregatu prądotwórczego 250 kW z przyczepą do przewozu agregatu.

Treść zapytania z dnia 31.07.2026 r.:

1. W związku z przygotowaniem oferty na dostawę agregatu prądotwórczego na przyczepie mamy pytanie. Czy Państwo wymagacie przez agregat normy emisji spalin STAGE V?

Odpowiedź i wyjaśnienie:

Ad 1. Zamawiający nie wymaga, aby oferowany agregat prądotwórczy spełniał normę emisji spalin STAGE V.

Dyrektor Departamentu

Hubert Trusiuk